

Lisa

Pärnu linnas Keskranna laiendamise  
detailplaneeringu koostöölastamise koondtabel

Päästeamet	30.03.2020 kiri nr 7.2-3.4/3589-2 koostöölastus nr 1521-2020-2
Muinsuskaitseamet	07.01.2020 koostöölastus nr 36732
Terviseamet	14.11.2019 kiri nr 9.3-1/19/6341-2
Veeteede Amet	20.03.2020 kiri nr 6-3-1/594
Keskonnaamet	29.11.2019 kiri nr 6-2/19/17816-2
Telia Eesti AS	Koostöölastus nr 33462619
Pärnu Vesi AS	02.03.2020 koostöölastus nr 168546
Elektrilevi OÜ	21.02.2020 koostöölastus nr 5877901234

Rahandusministeerium on tutvunud esitatud materjalidega, ei tee täiendavaid ettepanekuid detailplaneeringule (27.11.2019 kiri nr 14-11/6629-2). Planeeringulahenduses on arvestatud Rahandusministeeriumi 05.10.2018 kirjas nr 14-11/6829-2 tehtud märkusega.

Planeeringulahendus on arvamuseks esitatud Pärnu Linnavalitsuse vastava ala spetsialistidele (arvamusleht on lisatud detailplaneeringule). Põhjendatud vajadusel on detailplaneeringut esitatud arvamuste kohaselt täiendatud.

Pärnu Vesi AS arvamus:

Tehnovõrkude joonis 15 Seedri tn 6 lähedal:

1. Detailplaneeringu lahenduses on planeeritud krundil nr 4 lähedale tuletõrje hüdrant. Rimmelga tänavalt kuni hüdrandini on peatorustiku pikkus üle 500 m. Hüdrandi kaudu ei ole võimalik hoonele võimaldada tuletõrjevee kogust. Peatorustiku läbimõõt tuleb määrata projekteerimise etapis selliselt, et ei tekiks torustikus vee viibimise tõttu kvaliteedi probleeme.
2. Planeeritud reoveepumpla ei kuulu ühisreoveekanaliseerimise hulka.