

## ANALÜÜSIAKT PA14000435 - Heitvesi

**Tellijä:** Lavassaare Kommunaal OÜ  
Võidu 2-5  
87001 Lavassaare

**Proovivõtjad:** Padur, Riina

**Proovivõtuaeg:** 21.03.2014 11:30

**Laborisse tulek:** 21.03.2014 12:00

**Analüüsi lõpp:** 28.03.2014 12:56

**Proovivõtukohta valdaja:** Lavassaare Kommunaal OÜ

**Proovivõtukoht:** biotiigist väljuv

**Proovi märgistus:** 435

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT <sub>7</sub> )	EVS-EN 1899-1	11	mgO <sub>2</sub> /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	30	mg/l
Üldlämmastik (N <sub>üld</sub> ) Kjeldahl	SFS 5505	30	mgN/l
Üldfosfor (P <sub>üld</sub> )	EVS-EN ISO 6878, sec 4	2,0	mgP/l
pH	ISO 10523	7,01	
Keemiline dikromaatne hapnikutarve (KHT <sub>Cr</sub> )	ISO 6060	158	mgO <sub>2</sub> /l

**Kinnitas:** vanemkeemik Lembi Hõbejõgi



28.03.2014