

ANALÜÜSIAKT PA15000454 - Heitvesi

Tellijä: Lavassaare Kommunaal OÜ
Võidu 2-5
87001 Lavassaare

Proovivõtjad: Padur, Riina

Proovivõtuaeg: 25.03.2015 14:30

Laborisse tulek: 25.03.2015 15:20

Analüüsi lõpp: 02.04.2015 09:10

Proovivõtukoha valdaja: Lavassaare Kommunaal OÜ

Proovivõtukoht: Lavassaare RVP, biotiigist väljuv

Proovi märgistus: 5451

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik
Biokeemiline hapnikutarve (BHT ₇)	ISO 5815-1	18	mgO ₂ /l
Hõljuvaine	EVS-EN 872	29	mg/l
Keemiline dikromaatne hapnikutarve (KHT _{Cr})	ISO 6060	110	mgO ₂ /l
pH	ISO 10523	7,4	
Üldfosfor (P _{üld})	EVS-EN ISO 6878, sec 4	1,9	mgP/l
Üldlämmastik (N _{üld}) Kjeldahl	SFS 5505	29	mgN/l

Kinnitas: osakonna juhataja Anne Kerstna

07.04.2015